

オフ
セット



1口用

15A 100V

エレガントセット
OFF・ON・3割
電源記録用

ELPA
B-2095H

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません。

B-2095H
エレガントセット

適合電線

VVF 1.6mm
VVF 2.0mm

結線方法

- ①器具の裏側に付いているストリップゲージに合わせて、電線被覆をむきます。
- ②差込口に心線を確実に奥まで挿入します。
(右図)



警告

- 電線を奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱による火災や機器側の漏電によって感電の原因となります。

オーダーNo.

2095-0



ヘッダー 袋



T4901087027637

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

H180xW80

ME0808B