


出せでまじと電器

。くふ4キへとトートく



出せでまじと電器

Lighting Bar

HN90R7-ME
EW-LR06NH

ELPA

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません。

EW-LR06NH
フイードインキャップ

定格 AC125V・15A


適合電線 φ1.6mm φ2.0mm

12mm 銅単線
専用

使用方法

- ライティングバーへの電源引き込みに使用します。
- 電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥き、端子に接続します。
- ライティングバーに差し込み、セット用ねじを締め、カバーをセットします。

※電線を露出させる場合は、ノックアウトを切り取ってください。



▲ 注意

- 定格以下でご使用ください。
 - 水のかかるところでは、使用しないでください。
 - 器具の取り付け、取り外し時は必ず電源を切ってください。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
 ※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

1262-1



ヘッダー 袋
MADE IN TAIWAN

4



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様
窓口

大阪 072(871)1166
東京 042(473)0159

受付時間 / 9:00~17:30

※土・日・祝日・弊社休業日を除く 210209A